

Vyhodnotenie výsledkov skúšok rozboru dažďových vôd za rok 2024 na odtoku z UN

Page:1/1

Podmienky rozhodnutia ŠVS-200/04388-Kú z 22.12.2000 pre výust' č.2

- 1) Vykonávať rozborov OV vypúšťaných z UN s početnosťou min. 4x za rok v zmysle bodu 4) rozhodnutia

20.03.2024 – prítok bez dažďa – bodová vzorka

26.06.2024 – prítok bez dažďa – bodová vzorka

25.09.2024 – prítok bez dažďa – bodová vzorka

11.12.2024 – prítok bez dažďa – bodová vzorka

- 2) **NL – 40 mg/l, NEL – priemerne 0,1 mg/l, jednorázovo 0,5 mg/l**
(NL – nerozpustné látky, NEL – nepolárne extrahovateľné látky/ropné uhľovodíky)

Výsledky skúšok

P.č.	Číslo vzorky	Označenie vzorky			
		UN dažďovej vody - prítok		UN dažďovej vody - odtok	
		Meraná veličina v mg/l			
		NL	NEL	NL	NEL
1.	RM2403421001	46,0	0,39		
	RM2403421002			32,5	<0,10
2.	RM2409086001	12,8	<0,10		
	RM2409086002			4,0	<0,10
3.	RM2413784001	2,0	<0,10		
	RM2413784002			2,0	<0,10
4.	RM2418057001	13	0,52		
	RM2418060001			11,0	<0,10

Záver: bez prekročenia limitov

Worked out by Monika Rákaiová, Enviro Engineer	Date 15.01.2025	Signature
---	--------------------	-----------